



Raadsinformatiebrief

Onderwerp: Onderzoek schoolvloeren MuWi-systeem
Van: College van burgemeester en wethouders
Portefeuillehouder: H.J.M. Beex
Datum B&W besluit: 22 augustus 2023
Zaaknummer:

Op 10 juli 2023 hebben we een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie bijlage) ontvangen. Met deze brief zijn we geïnformeerd over het MuWi-systeem waarmee verschillende scholen in de periode van 1951 tot en met 1973 zijn gebouwd. De aanleiding hiervoor is een voorval in de gemeente Rotterdam. In een school is een deel van een betonnen vulelement uit zo'n MuWi-systeem uit de verdiepingsvloer door het plafond naar beneden gevallen. Hierbij zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft ons verzocht om eigenaren van schoolgebouwen waarvan we, bijvoorbeeld op basis van de archieven, weten of vermoeden dat ze gebouwd zijn volgens het MuWi-systeem te informeren en dringend te verzoeken de vloeren van deze scholen te inspecteren en zo nodig te herstellen.

KindCentrum Eersel

Op 11 juli 2023 kregen we een seintje van schoolbestuur KempenKind dat er in KindCentrum Eersel sprake zou zijn van vloeren gebouwd met het MuWi-systeem. In diezelfde week zijn de betreffende vloeren gecontroleerd door de stafmedewerker Huisvesting van KempenKind. Bij een eerste steekproef waren wat beschadigingen van de vloer zichtbaar. Daarna zijn alle vloerdelen met het MuWi-systeem grondig geïnspecteerd. De schade is klein, op enkele plekken zitten wat scheuren maar er zijn géén loszittende onderdelen geconstateerd. De scheuren worden na de zomervakantie uit voorzorg gerepareerd. Hierover heeft KempenKind de ouders/verzorgers geïnformeerd. Dit heeft plaatsgevonden in afstemming met de gemeente.

Archiefonderzoek

In diezelfde week heeft onze technische medewerker Bouwkunde de volgende scholen uit de gemeente Eersel gecontroleerd aan de hand van de bouwvergunningen uit het archief (de genoemde jaartallen betreffen de jaartallen van de vergunning (niet de realisatie)):

Sint Jan (1956)
Rythovius College (1960 e.v.)
De Disselboom (1964 e.v.)
KindCentrum Eersel (St. Willibrordus) (1967)
De Groote Aard (1973)
't Busseltje (1976, ook nog meegenomen)

Voor de volledigheid: de overige drie scholen van de gemeente Eersel (Lambertus, Meester Gijbels en Sinte Lucij) dateren van een latere periode.

Uit dit archiefonderzoek kwamen bij drie scholen enkele delen van vloeren in beeld die voor de zekerheid op locatie gecontroleerd zouden moeten worden. Het betrof KindCentrum Eersel, De Groote Aard en het Rythovius College. Na inspectie bleken er bij De Groote Aard en het Rythovius College op die plekken geen MuWi-systeem vloeren gebruikt te zijn. Voor wat betreft KindCentrum Eersel sloot ons archiefonderzoek aan op de bevindingen van KempenKind alsmede de inspectie ter plaatse. Zoals aangegeven is dit adequaat opgepakt door het schoolbestuur.

Communicatie

We zullen de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening uiterlijk 1 september 2023 informeren over het onderzoek en bevindingen. Schoolbestuur KempenKind heeft de ouders en verzorgers van KindCentrum Eersel per brief geïnformeerd.

Bijlage: brief d.d. 30 juni 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties inzake "Onderzoek mogelijke schade MuWi-Scholen".